

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ NA  
BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY I ZESPOLE SZKÓŁ IM.  
STANISŁAWA STASZICA WE WSCHOWIE- PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI  
SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W POWIECIE WSCHOWSKIM**

W związku z wpłynięciem zapytania w dniu 24.04.2008 r. Powiat Wschowski na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) wyjaśnia:

**Treść zapytania nr 1:**

Proszę o uściślenie wyceny poz. 67 dotyczącej malowania konstrukcji stalowej dachu hali, czy należy malować farbą epoksydową czy farba pęczniejącą do stopnia nośności ogniowej R30.

**Odp. na pyt. Nr 1:**

Konstrukcję stalową dachu hali należy zabezpieczyć do stopnia odporności ogniowej R30 systemem farb pęczniejących np. TEKNOSTAL przez nałożenie następujących warstw:

- farba gruntująca, epoksydowa TEKNOPLAST PRIMER 3,
- podstawowa warstwa farby pęczniejącej FLAME STAL,
- farba poliuretanowa nawierzchniowa TEKNODUR,

Wymagana grubość powłok jak dla środowiska korozyjności C2.

**Treść zapytania nr 2:**

Czy płatwie dachowe należy zabezpieczyć analogicznie jak konstrukcję stalową hali do stopnia nośności ogniowej R30.

**Odpowiedź na pyt. Nr 2:**

Tak, płatwie dachowe należy zabezpieczyć analogicznie jak konstrukcję stalową hali do stopnia odporności ogniowej R30.

Jednocześnie na podstawie art. 38. ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający wprowadza następującą modyfikację SIWZ:

- 1) W kosztorysie ofertowym nr 110-00-000 w dziale 05, opis do poz. 670 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„Konstrukcja stalowa dachu hali po oszczerzeniu do II- stopnia czystości zabezpieczona do stopnia odporności ogniowej R30 systemem farb pęczniejących np. TEKNOSTAL przez nałożenie następujących warstw:

- farba gruntująca, epoksydowa TEKNOPLAST PRIMER 3
- podstawowa warstwa farby pęczniejącej FLAME STAL
- farba poliuretanowa nawierzchniowa TEKNODUR

Wymagana grubość powłok jak dla środowiska korozyjności C2”

- 2) W kosztorysie ofertowym nr 110-00-000 stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ wprowadza się nowy dział nr 16- Roboty budowlane uzupełniające. Oferenci zobowiązani są do wykonania wyceny robót wyszczególnionych w dziale j. w.

Pozostałe warunki SIWZ na budowę hali sportowej wraz z zapleczem przy I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie- podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w powiecie wschowskim pozostają bez zmian.