



"A" - OPRAWA NATYNKOWA PLAFONIERA 2x24w DULUX L. IP65 TRILUX
 "B" - OPRAWA NATYNKOWA TYPU PLAFONIERA AMETYST-2x18w AGA LIGHT

INSTALACJE OŚWIETLENIA UKŁADAC PRZEWODEM YDYp 3x1,5 mm² JAKO PODTYNKOWA W BRUZZACH W ŚCIANIE LUB W PRZESTRZENI ŚCIAN WARSTWOWYCH. W ŚCIANACH WARSTWOWYCH PRZEWODY DODATKOWO WCIĄGAC W WĄZ PESCHŁA. STOSOWAC OSPRZET PODTYNKOWY I PODTYNKOWY USZCZELNIONY. PUSZKI ROZDZIELCZE FI80mm WYPOSAŻONE W SZYBKOCŁAZCZKI, NP. FIRMY WAGO LUB ELECTROTERMINAL A PUSZKI APARATOWE PRZYSTOSOWANE DO OSPRZETU PRZYKRECANEGO. OSPRZET W POSTACI WYŁĄCZNIKÓW STOSOWAC FIRMY ELSO SERIA FASHION KOLORU BIAŁEGO. W WYBRANYCH POMIĘSZCZENIACH STOSOWAC OSPRZET USZCZELNIONY IP44 PODTYNKOWY SERIA FASHION, KOLOR BIAŁY, ELSO.

YDYp 3x1,5 mm²

SAMOCZYNNE WYŁĄCZANIE
 UKŁAD SIECI : TN-S

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS"		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 5 299 093 TEL.KOM. e-mail: juwis2@poczta.onet.pl	
INWESTOR: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK SZKOŁY I INTERNATU - I-SZE PIĘTRO			
ADRES OBIEKTU: 67-400 WŚCHOWA PL.KOSYNIERÓW 1 dz.1269/12			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNY	NUMER UPRAWNIEN:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. JERZY WOŹNIAK	877/86/Lo	01.2008r	
SPRAWDZAJĄCY:			
TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE OŚWIETLENIA		SKALA RYS.	NR RYS. 1