



INSTALACJE OŚWIETLENIA UKŁADAC PRZEWODEM YDyp 3-5 x 1,5mm2 JAKO PODTYNKOWA W BRUZDACH W ŚCIANIE LUB W PRZESTRZENI ŚCIAN WARSTWOWYCH. W ŚCIANACH WARSTWOWYCH PRZEWOODY DODATKOWO WCIĄGAC W WĄZ PESCHLA. STOSOWAC OSPRZET PODTYNKOWY I PODTYNKOWY USZCZELNIONY.  
 PUSZKI ROZDZIELCZE F180mm WYPOSAŻONE W SZYBKOCŁĄCZKI, NP. FIRMY WAGO LUB ELECTROTERMINAL A PUSZKI APARATOWE PRZYSTOSOWANE DO OSPRZETU PRZYKRECANEGO.  
 OSPRZET W POSTACI WYŁĄCZNIKÓW STOSOWAC FIRMY ELSO SERIA FASHION KOLORU BIAŁEGO.  
 W WYBRANYCH POMIĘSZCZENIACH STOSOWAC OSPRZET USZCZELNIONY IP44 PODTYNKOWY SERIA FASHION, KOLOR BIAŁY, ELSO.

YDyp 3x1,5 mm2

SAMOCZYNNY WYŁĄCZANIE

UKŁAD SIECI : TN-S

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY "WIS"		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61 TEL. 065 5 299 093 TEL.KOM. e-mail: juwis2@poczta.onet.pl	
INWESTOR: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK SZKOŁY I INTERNATU – II PIĘTRO			
ADRES OBIEKTU: 67-400 WSCHOWA PL.KOSYNIERÓW 1 dz.1269/12			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANZA: ELEKTRYCZNY	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. JERZY WOŹNIAK	877/86/Lo	01.2008r	
SPRAWDZAJĄCY:			
TEMAT RYSUNKU: INSTALACJE OŚWIETLENIA	SKALA RYS.	NR. RYS. 2	