



INSTALACJE POLACZEN WYRÓWNAWCZYCH LĄCZYĆ DO INSTALACJI CO W PRZYPADKU WYKONANIA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z MATERIAŁÓW PRZEWODZĄCYCH, W PRZYPADKU UŻYCIA MATERIAŁÓW, NP. PVC CZYLI NIEPRZEWODZĄCYCH ZREZYGNOWAĆ Z PODŁĄCZEN. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ INSTALACJI WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ, NIE PODŁĄCZAC DO INSTALACJI POLACZEN WYRÓWNAWCZYCH BATERII, NIE PODŁĄCZAC SRUB UZIOMOWYCH BRODZIKÓW PRYSZNICÓW JEŻELI MEDIA NIE SĄ DO NICH DOPROWADZONE PRZEWODAMI PRZEWODZĄCYMI.

SZACUNKOWY PUNKT PODŁĄCZENIA ISTNIEJĄCEGO PRZEWODU OD GNIAZDA W LAZIENCE DO NOWOPROJEKTOWANEGO OBWODU. GNIAZDO PODLEGA WYMIANIE.

OBWODY UKŁADAC PODTYNKOWO Z ZASTOSOWANIEM OSPRZETU PODTYNKOWEGO IP20 ORAZ PODTYNKOWEGO USZCZELNIONEGO IP44. STOSOWAC PUSZKI PODTYNKOWE APARATOWE POD OSPRZET PRZYKRECANY ORAZ PUSZKI ROZDZIELCZE FI80mm Z SZYBKOWŁAZCZAKAMI. JAKO OBWODY GNIAZDOWE STOSOWAC PRZEWODY YDYp 3x2,5mm2 O Un = 750V. PRACE WYKONAC ZGODNIE Z PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI UKŁADANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH SZKOLNYCH I INTERNATOWYCH.

PROPONOWANY OSPRZET KLASY SERII FASHION FIRMY ELSO

ZASILANIA ROZDZIELNIC WYKONAC ZGODNIE Z OPISEM.

UKŁAD SIECIOWY : TN-S
SAMOCZYNNY WYLĄCZANIE

ZAKŁAD ELEKTROINSTALACYJNO-HANDLOWY		64-100 LESZNO, UL. FRANCUSKA 61	
WWW.WIS.PL		TEL. 065 5 299 093	
		TELKOM.	
		e-mail: juwis2@poczta.onet.pl	
INWESTOR: CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO			
NAZWA OBIEKTU: BUDYNEK SZKOŁY I INTERNATU – I-SZE PIĘTRO			
ADRES OBIEKTU: 67-400 WSCHÓWA PL.KOSYNIERÓW 1 dz.1269/12			
STADIUM PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY			
BRANŻA: ELEKTRYCZNY	NUMER UPRAWNIENI:	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. JERZY WOŹNIAK	877/86/Lo	01.2008r	
SPRAWDZAJĄCY:			
TEMAT RYSUNKU: POZOSTAŁE INSTALACJE			SKALA RYS. NR RYS. 3